

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00395/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ" (ООО "ЗАВОД НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ"), Место нахождения: 188684, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ГП ДУБРОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА А1, ПОМЕЩ. 15, ОГРН: 1034700580551, ИНН: 4703069885, Телефон: +7 8123372273, E-mail: 3372273@dspnd.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ" (ООО "ЗАВОД НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ"), Место нахождения: 188684, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ГП ДУБРОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА А1, ПОМЕЩ. 15, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188684, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп Дубровка, ул Советская, дом 1 литер А1, помещение 15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czgc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты многофункциональные, декоративно-отделочные на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, шпунтованные, облицованные пленкой на основе термореактивного полимера (бумага, пропитанная меламиновой смолой), толщиной от 10 до 38 мм, плотностью от 550 до 750 кг/м³, марки «Quick Deck Ecofloor», применяемые внутри зданий и сооружений, выпускаемые по ТУ 5534-003-70627002-2011 «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ «QuickDeck Standart», «QuickDeck Professional», «QuickDeck Ecofloor» на основе влагостойких древесно-стружечных плит и древесно-стружечных плит стандартной влагостойкости шпунтованные, необлицованные и облицованные пленками на основе термореактивных полимеров». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 16.21.13.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний: № НМ93-105/05-2023 от 29.05.2023 г., выданным испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», аттестат рег. № RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 029-СС/03-2023, выданного 28.03.2023 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74, Зинина Александра Константиновна, Альварес Лилия Нургизовна. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Плиты хранят в сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5°C и влажности не выше 60 %, защищёнными от действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня изготовления. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 24.02.2023 г.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.05.2023

по

28.05.2028

Руководитель

(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Акулова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Галимуллина Алина Ринатовна
(фамилия, имя, отчество)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 **К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ74.В.00395/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13 п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3) в соответствии со ст. 13 п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудитор)

Акулова
(подпись)
Галимуллина
(подпись)

Акулова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Галимуллина Алина Ринатовна
(фамилия, имя, отчество)