

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-FL.AД67.В.00344/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028134

ООО «ВЕРТ», ОГРН: 5147746258798

Юридический адрес: 108809, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, корпус складской 8, РОССИЯ.

Фактический адрес: 108809, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, корпус складской 8, РОССИЯ,

телефон: 8-495-926-97-57, адрес электронной почты: ivanenko@katepal-russia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «КАТЕРАЛ ОУ»

Юридический адрес: Katepalintie 15, P.O.Box 33 FI-37501, Lempaala, ФИНЛЯНДИЯ.

Фактический адрес: Katepalintie 15, P.O.Box 33 FI-37501, Lempaala, ФИНЛЯНДИЯ,

телефон: +35833759111, адрес электронной почты: katepal@katepal.fi

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал кровельный битумно-полимерный плиточный с крупнозернистой посыпкой (гибкая черепица) толщиной 3 мм (+/- 10%) т.м. «КАТЕРАЛ», выпускаемый по технической документации изготовителя.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 6807900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ4. (См. приложение - бланк № 0021814)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-08-06/1 от 06.08.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 07.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.08.2020

по 06.08.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

Д.О. Минаев

инициалы, фамилия

А.А. Соболев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-FL.АД67.В.00344/20

(обязательная сертификация)

№ 0021814

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальнгорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Д.О. Минаев

инициал, фамилия

А.А. Соболев

инициал, фамилия