

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02440
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388029
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Филиал общества с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф" г. Учалы. Адрес: 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Кровельная, 1. ОГРН: 1066230044990. Телефон (34791) 41-454, факс (34791) 41-345.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал общества с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф" г. Учалы. Адрес: 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Кровельная, 1. ОГРН: 1066230044990. Телефон (34791) 41-454, факс (34791) 41-345.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Мембраны профилированные гидроизоляционные PLANTER по ТУ 5774-041-72746455-2010 с изм. 1. Типы: PLANTER standard, PLANTER eco, PLANTER geo, PLANTER active, PLANTER gigant, PLANTER life, PLANTER gidro, PLANTER extra. Толщина от 0,45 мм до 1,1 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В3.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2662-С/ТР от 23.04.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K003 16 от 20.12.2013 г. по 20.12.2016 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ. RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2014 по 28.04.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин