



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00663

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: 107045, Российская федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Телефон: +7 (495) 745-55-88, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: 107045, Российская федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Филиалы завода-изготовителя: см. бланк приложение №0002250

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 127410, Российская Федерация, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а, стр. 25, этаж/пом. 2/4/1, ком./офис 6(о)/161. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspsi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Водно-дисперсионные грунтовки т.м. Церезит: Церезит IN10, Церезит IN10 «Морозостойкая», Церезит СТ 7, Церезит СТ 7 «Морозостойкая», Церезит СТ 777, Церезит СТ 17, Церезит СТ 17 «Морозостойкая», Церезит СТ 17 Concentrate, Церезит СТ 16, Церезит СТ 19, Церезит СТ 19 «Морозостойкая ТУ 20.30.11-026-58239148-2018 «Материалы лакокрасочные торговой марки «Церезит». Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – Г1 слабогорючие по ГОСТ 30244-94 п. 7; группа воспламеняемости -В1 трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности -Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; Группа токсичности продуктов горения -Т2 умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

код ТН ВЭД
3209 10 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ663-05/2023 от 15.05.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 20.30.11-026-58239148-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2023 по 14.05.2026

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00663

Код ОКПД 2	Филиалы завода-изготовителя	Нормативный документ
20.30.11.130	<p>140413, Российская Федерация, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1А. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 7031)</p> <p>456543, Российская Федерация, Челябинская область, город Коркино, поселок Роза, переулок Щорса, дом 9. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)</p> <p>433390, Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО "Тушнинское сельское поселение" Эстонское поле, строение 1. Телефон: +7 (495) 745-55-88</p> <p>357000, Российская Федерация, Ставропольский край, село Кочубеевское, улица Торговая, дом 41. Телоефон: +7 (495) 745- 55-88 (доб. 8001)</p> <p>630511, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27. Телефон: +7 (495) 745 5588</p> <p>187000, Российская Федерация, Ленинградская область, город Тосно, шоссе Московское, дом 1. Телефон: +7 (495) 745 5588</p>	ТУ 20.30.11-026- 58239148-2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин