



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «16» 10 20 18 г.

№ 24235/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4620/18 от 15.10.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»

Адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 32

Организация-изготовитель: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан ОСБ»

Адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 32

Наименование продукции: Плита «OSB Влагостойкая», толщиной от 9 мм до 32 мм, класса эмиссии формальдегида E0,5 и E1

Код ТН ВЭД: 4410121000

Область применения: в производстве сэндвич-панелей и строительстве каркасных домов, при устройстве перекрытий, межкомнатных перегородок, лестниц, при обшивке несущих конструкций (стен, потолков, полов) внутри помещений с нормальной влажностью, при монтаже напольных настилов и выравнивания уже существующих полов, для покрытия крыш, в качестве основания для некоторых видов кровельного материала, при вспомогательных работах (монтаж опалубки, лесов), для изготовления вспомогательных построек (сарая, хранилищ), уличных конструкций, заборов, в качестве конструктивных элементов мебели в мебельном производстве, в производстве упаковки, автомобильной промышленности.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ ВУ 812002607.001-2018

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ ВУ 812002607.001-2018

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-1076-18 от 11 октября 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Плита «OSB Влагостойкая») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
4	Формальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	1076СХТ	< 0,01 < 0,01
5	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.3107-14	1076СХТ	< 0,002 < 0,002
6	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	1076СХТ	< 0,004 < 0,004
7	Ксилол	мг/м ³	0,1	МР 01.023-07	1076СХТ	< 0,1 < 0,1
8	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	1076СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: Плита «OSB Влагостойкая», толщиной от 9 мм до 32 мм, класса эмиссии формальдегида Е0,5 и Е1 отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плита «OSB Влагостойкая», толщиной от 9 мм до 32 мм, класса эмиссии формальдегида E0,5 и E1 **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов