



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0090

№ ПС 009887

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения заявителя)

ООО «Том Трейд», Адрес: 107113, Москва г, вн.тер.г. муниципального округа Сокольники, ул Лобачика, д. 14, стр. 1Б, помещ. 6. ОГРН 1227700396263. Телефон: +7 (495) 182-02-50. Адрес электронной почты: info@CLADDIT.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

ООО «Том Трейд», Адрес: 107113, Москва г, вн.тер.г. муниципального округа Сокольники, ул Лобачика, д. 14, стр. 1Б, помещ. 6. ОГРН 1227700396263. Телефон: +7 (495) 182-02-50. Адрес электронной почты: info@CLADDIT.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227. Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 915 612 70 36 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции)

Фиброцементные фасадные панели CLADDIT, изготовленные в соответствии с ТУ 23.65.12-001-57046522-2024. Код ОКПД 2: 23.65.12 Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (малоопасные).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний 001/С-01/10/24 от 01.10.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «ОРИОН», Аттестат № РОСС RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03 от 15.11.2018 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 23.65.12-001-57046522-2024 «Фиброцементные фасадные панели без асбеста»


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2024 г. по 30.09.2027 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

О.О. Алешин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.

