

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01578/26



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШИНГЛАС" (ООО "ЗАВОД ШИНГЛАС"). Место нахождения и адрес юридического лица: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1056206010167. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6230018042. Телефон (4912)91-12-21, адрес электронной почты claims@tn.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШИНГЛАС" (ООО "ЗАВОД ШИНГЛАС"). Место нахождения и адрес юридического лица: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1056206010167. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6230018042.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица серии: ОПТИМА, ФИНСКАЯ, КЛАССИК, УЛЬТРА, Коньково-карнизная (армированный плоский битуминозный листовый материал, толщина 2,4÷3,4 мм), выпускаемая по СТО 72746455-3.5.7-2016 с изм. 7 «ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица. Технические условия», ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) «Черепица битумная. Общие технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12605/РС от 27.03.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5406-АПИ/3 от 14.08.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (п. 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (п. 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (п. 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

Условия хранения: на поддонах в сухом закрытом помещении, рассортированная по маркам. В условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.04.2026 по 26.04.2031

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

